

АО «Лато»

паспорт

На качество хризотилцементных плоских листов  
ГОСТ 18124-2012

Условное обозначение листов — ЛПН 1,0x1,5x6

Номер партии

*З-М-199, З-Ч-199*

Дата изготовления

Отгруженных в адрес

*ИПОПАШИНС*

Дата отгрузки

*29.02.20.*

Количество листов

*2100 (205)*

Физико-механические показатели

Предел прочности при изгибе, кгс/см <sup>2</sup> не менее	180
Плотность, г/см <sup>3</sup> не менее	1,6
Ударная вязкость, кгс см/см <sup>2</sup>	2,0
Морозостойкость число циклов попеременного замораживания и оттаивания	25
Остаточная прочность, % не менее	90

Листы относятся к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244



Главный технолог-Начальник ОТК *Татаркина М.В.* Татаркина М.В.