

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- RU.ПБ09.В.00138/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028038

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз»
Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А
ОГРН 1077759792197, Тел.: +7 (495) 258 5100, Факс: +7 (495) 258 5103

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Билдинг Продактс»
Адрес (место нахождения): 423601, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, улица Ш-2 (ОЭЗ «Алабуга» тер.), строение 11/5.
Адрес производства: 423601, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, улица Ш-2 (ОЭЗ «Алабуга» тер.), строение 11/5. ОГРН 1121674000568, Тел./факс: +7-855-575-34-92

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат пер. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловолокнистые «Armstrong» (потолочные),
толщиной 11-16 мм, плотностью от 190 до 270 кг/м³, марок код ОК 005 (ОКП):
BioGuard Plain 90RH, Bioguard Plain, Oasis 90RH, Bajkal 90RH, код ОКПД: 23.99.19.190
Dune Supreme, Scala, Retail, Retail 90RH, Plain с кромками Board, код ЕКПС:
Tegular, MicroLook, выпускаемые по ТУ 23.99.19-002-38722687-2018.
Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (мало опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 920/ТР от 15.07.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протокол сертификационных испытаний № 7404/РС от 21.07.2020 г. (Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2. Аттестат ТРПБ.RU.ИН28). Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС.RU.ИК90.К00249 срок действия с 03.09.2018 г. по 03.09.2021 г. выданный Органом по сертификации ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (пер. № RA.RU.13ИК90).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.07.2020

по 24.07.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.

инициалы, фамилия

