

№ 002853



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества  
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 18.04.2022г по 17.04.2025г.

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42.Н001993 Код ОКПД 2 23.14.12.120

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Регион»  
ОГРН 1157746069007. ИНН 7731112143. КПП 470301001. Адрес: 188640, Ленинградская  
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Алексеевский проспект, д. 62, этаж 3, пом. 312,  
телефон: +7 495 637-68-81, email: info@k-liga.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

«KINGSHENG (BEIJING) BUILDING & DECORATING MATERIALS CORPORATION»  
Адрес: ROOM 306, 3TH FLOOR, NO.3 BUILDING, HONGFU ROAD, DAXING  
DISTRICT, BEIJING 100076, CHINA. Филиал завода: «BEIJING HONGYE  
TECHNOLOGY CO., LTD». Адрес: ROOM 306, BLOCK 1, NO.3, HONGFU ROAD,  
XINONGMEN, DAXING, BEIJING, 100162, CHINA.

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН  
9728054576) Адрес: Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А. Аттестат аккредитации  
РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42 от 21.01.22 г. до 20.01.2025 г. ocs42@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о  
сертифицированной  
продукции, позволяющая  
провести идентификацию)

Стеклохолст т.м. «XGLASS», «FASADPRO», «BPSnet», «Polinet», «Kolotek», «Penta  
Proff JM», массой 1 кв.м от 25 г до 50 г, выпускаемый по технической документации  
изготовителя. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на  
соответствие требованиям  
которых проводилась  
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный  
закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности КМ1: ГОСТ 30244-  
94 Группа горючести Г1 – слабогорючие; ГОСТ 30402-96 Группа  
воспламеняемости В1 – трудновоспламеняемый; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 Группа  
дымообразующей способности Д2 – с умеренной дымообразующей  
способностью; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 Группа токсичности продуктов горения  
Т2 – умеренноопасные

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1330 от 04.04.2022 г., ООО «ЦЕНТР  
СЕРТИФИКАЦИИ» (ИЛ «ПОЖЛАБ») РОСС RU 31529.04ИЖСО.ИЦ30  
до 20 января 2025 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация изготовителя

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Агеев В.А.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Повелетский С.П.

