

Акционерное общество «Лато»
431720, Республика Мордовия,
Чамзинский район, п. Комсомольский
Тел.: (83437) 3-01-11, Факс: (83437) 3-01-19
E-mail: lato@moris.ru <http://www.lato.ru>



паспорт №

На качество хризотилцементных напорных труб и муфт
ГОСТ 31416-2009

Класс и диаметр трубы - ВТ 6 200-5000

Условное обозначение муфт САМ 6 200-150

Отгруженных в адрес *ИТБ Опшиски С.Ю.*

Номер партии

Дата выдачи паспорта *25.02.2020*

Количество труб (шт./п/м) *30* муфт (шт.) *30* колец (шт.)

Технические характеристики

Величина гидравлического давления при испытании на водонепроницаемость, МПа	1,2
Величина гидравлического давления при испытании на разрушение, МПа	2,1
Минимальная нагрузка при раздавливании, кН	8



Главный технолог - Начальник ОТК

Татаркина М.В.