



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00282**

(номер сертификата соответствия)

029103

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Стелс» (ООО «Стелс»).

Адрес: 117042, Россия, город Москва, Чечерский проезд, дом 120, помещение 1, комната 4.

ОГРН 1127746375217. Телефон +74955176032, факс +74955176032, адрес электронной почты: stels.k-
liga@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Стелс» (ООО «Стелс»).

Адрес: 249880, Россия, Калужская область, район Износковский, село Износки, улица Молодежная,
дом 14. ОГРН 1127746375217. Телефон +74955176032, факс +74955176032.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.16, к.3, пом.1.

Телефон 8(499) 995-17-50, факс 8(499) 995-17-50, адрес электронной почты:

experttest@mail.ru. ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ

ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Сетки стеклотканевые щелочестойкие для строительно-отделочных работ, т.м.: «ТМ X-Glass®», «X-Glass® PRO», «X-Glass® GOLD», «X-Glass® SILVER»; марок: BPSnet, Polinet+, Kolotek, FLEXX, FPro; типов: малярные, штукатурные, фасадные, усиленные армирующие, поверхностной плотностью от 45 до 160 г/м², толщиной от 0,13 до 0,35 мм; выпускаемые по ТУ 23.14.12-001-09788685-2018 «СЕТКИ СТЕКЛОТКАНЕВЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ТМ X-Glass®, Glass® Pro, X-Glass® Silver, X-Glass Gold®, BPSnet, Polinet, FasadPro, Kolotek». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

НПБ 244-97 «Материалы строительные.
Декоративно-отделочные и облицовочные
материалы. Материалы для покрытия полов.
Кровельные, гидроизоляционные и
теплоизоляционные материалы. Показатели
пожарной опасности» согласно приложению
на 1 листе (бланк № 004971).

код ОК 034-2014 (ОКПД2)
23.14.12.110

код ТН ВЭД России
7019 59 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № ПИ18-11-22/1 от 22.11.2018 г.,
№ ПИ18-00-00/0 от 00.00.2018 г., ИЛ ООО «ЭкспертТест», Свидетельство № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п.
Пограничный, промзона.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС
RU.ОШ01.ОС08.СМК.00136 от 18.07.2018 г. до 18.07.2021 г., выдан ОС ООО
«ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2018 по 25.11.2021

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Скокова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Л. Волкорезов





приложение
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

004971

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Приложение

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по СНИП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по СНИП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по СНИП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по СНИП 21-01-97* (с изм. 1, 2).

Руководитель

М.П. (заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Скокова

С.Л. Волкорезов

